



Požadavky na připojení objektu na PMS a náklady na provoz, které hradí žadatel

1) Posouzení objektu

Toto posouzení je nutné z hlediska možností a způsobu připojení objektu na PMS, které musí být provedeno spol. SISTEL International.

Žadatel přiloží k žádosti specifikaci EZS se spojením na zodpovědného technika.

2) Montáž EZS

Požadovaný objekt musí být vybaven EZS, jehož komponenty byly homologovány na území ČR a ke kterému přísluší platná revizní zpráva ve smyslu ČSN. Úroveň zabezpečení musí odpovídat kategorii objektu z hlediska výše chráněných hodnot.

3) Vstupní revize

Před každým připojením objektu je povinná vstupní revize zabezpečovacího zařízení, revize nesmí být starší jednoho roku. Revize provádí firma, která EZS instalovala nebo lze využít společnosti SISTEL International. Revize zařízení musí být prováděny minimálně jednou ročně.

4) Vlastní připojení

Připojení objektu je možné čtyřmi způsoby v závislosti na možnostech a místní situaci:

- a) Po telefonní lince pomocí telefonního komunikátoru (tento komunikátor je buď součástí ústředny EZS, nebo musí být doplněn). Vždy je zapotřebí přívod přímé telefonní linky k zabezpečovací ústředně, který zajistí uživatel.
- b) Radiovým komunikátorem VHF (je dodáván jako přídatné zařízení).
- c) Modemem GSM (je dodáván jako přídatné zařízení, je nutno mít k dispozici vlastní SIM kartu).
- d) Kombinací telefonního a radiového komunikátoru. Toto řešení je doporučeno pro zajištění zvýšené bezpečnosti střežených objektů.

5) Servis na zařízení

Servis je zajišťován na základě servisní smlouvy prostřednictvím montážní firmy EZS.

Veškeré změny systémového nastavení ústředny EZS jsou možné pouze za účasti zástupce společnosti SISTEL International, která na požádání umožní montážní firmě EZS přístup do programu. Toto opatření bylo přijato na základě případů neoprávněných zásahů do nastavení komunikátoru u některých ústreden. Jedná se o opatření, které platí plošně pro všechny objekty integrované do PMS. Změny systémového nastavení jsou nutné pouze v případě rozšíření systému, zásadních změn v provozu systému nebo při výměně zabezpečovací ústředny, nikoli v případech revize na zařízení, pravidelné údržby nebo změny uživatelských kódů.